

Nr. inreg: 5813 / 13.06.2017

SE APROBA  
DIRECTOR EXECUTIV  
Alexandru COSMA



## INFORMATII PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA

Servicii de intretinere a sistemului de detectie si semnalizare incendiu la  
sediul APM Maramures,

cod CPV:50413200-5

### I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș;		
Adresa:str. Iza nr. 1 A Maramures		
Localitate: Baia Mare	Cod postal:430073	Tara:Romania
Punct(e) de contact: In atentie Doamnei Maria BABUTIU	Telefon:0262276304	
E-mail:office@apmmm.anpm.ro	Fax: 0262275222	
Adresa/ele de internet (daca este cazul): <a href="http://apmmm.anpm.ro">http://apmmm.anpm.ro</a>		
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor:  1.Data limita pana la care se pot solicita clarificari: <b>16.06.2017 ora 10.00</b> 2. Data limita raspuns clarificari: <b>19.06.2017, ora 10.00</b> 3. Data limita pana la care se depune oferta: <b>22.06.2017 ora 14.00</b>		

### SECTIUNEA I: OBIECTUL CONTRACTULUI

#### II.1.1) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei

Pentru functionarea APM Maramures in conditii legale din punct de vedere PSI, conform legislatiei in vigoare, se doreste achizitionarea de Servicii de intretinere a sistemului de detectie si semnalizare incendiu – 2 revizii/an.

#### II.1.2) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

Vocabular principal- Cod CPV:50413200-5
---

Obiectul principal	<b>Servicii de intretinere a sistemului de detectie si semnalizare incendiu</b>
<b>II.1.3) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) : Nu</b>	

## **II.2) CANTITATEA ȘI VALOAREA CONTRACTULUI**

**II.2.1) Cantitatea totala furnizata estimata:  
pentru perioada iunie – decembrie 2017 se vor face 2 revizii la sistemul de detectie si semnalizare antiincendiu.**

**II.2.2) Valoarea totala a achiziției în limita bugetului aprobat este de 700 lei fara TVA**

## **II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE**

Perioada derularii contractului:  
de la data semnarii contractului de catre ambele parti pana la 31.12.2017.

## **II.3) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI**

### **II.3. Ajustarea pretului contractului**

Precizari privind ajustare Pret unitar :  
Pretul este ferm pe toata perioada de derulare a contractului.

## **SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE**

### **III. CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT**

**III.1. Garantie de participare : Nu**

**III.2 Garantie de buna executie: Nu**

### **III. Principalele modalitati de finantare si plata**

Plata se face in termen de 30 de zile de la primirea facturii pentru serviciile efectuate  
Plata se va efectua în perioada 25-30(31) a lunii calendaristice, din surse ale bugetului de stat

#### III.1.4. Legislatia aplicabila

- ✓ Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
- ✓ Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

### III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

Documente care se depun de către ofertant:

- a) Certificat de inregistrare in copie (conform cu originalul) din care sa rezulte domeniul de activitate.
- b) Autorizatie de functionare eliberata de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, care sa ateste efectuarea lucrarilor de intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu ( conform cu originalul)

### SECTIUNEA IV: ACHIZITIE DIRECTA

#### IV.1) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR

##### IV.1) Criterii de atribuire

**pretul cel mai scazut.**

Ofertantul trebuie sa fie inregistrat in SEAP. Ofertantul castigator va publica oferta pe SEAP dupa semnarea contractului.

#### IV.2) INFORMATII ADMINISTRATIVE

**IV.2.1) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta -  
Oferta va fi redactata in limba română .**

Moneda in care se transmite oferta financiara - LEI ( RON)

**IV.2.2) Perioada minima pe parcursul căreia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 30 zile**

#### IV.3. PREZENTAREA OFERTEI

##### IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Oferta tehnica se va prezenta de fiecare ofertant cu respectarea cerintelor minimale din caietul de sarcini.

##### IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Se va preciza valoarea fara TVA pentru 1 revizie.

**IV.4.3. Modul de prezentare/ transmitere a ofertei .**

Oferta se depune la Registratura A.P.M. Maramureş — Localitatea:Baia Mare, str. Iza, nr.1/A, cod postal 430073, etaj 1, cam. 15, până la data de **22.06.2017 ora 14.00**

Oferta se va depune intr-un plic sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante Baia Mare, str. Iza, nr.1/A, cod postal 430073, denumirea și adresa ofertantului precum și denumirea achizitiei directe.

Oferta va cuprinde: documentele solicitate în fisa de prezentare.

Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus, autoritatea contractanta nu își asuma nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Modificarea și retragerea ofertei nu este permisa după data și ora limită pentru depunerea ofertelor.

Ofertele primite după data și ora limită de depunere sau la o alta adresa decât cea stabilită in invitatia de participare nu se iau în considerare.

**IMPORTANT**


**INFORMATIILE PRIVIND ACHIZITIA POT FI DESCARcate DE PE ADRESA**

<http://apmmm.anpm.ro>

**VIZAT**  
**p.SEF BIROU BFARU**  
**Nadia BREBAN**



**INTOCMIT**  
**Cons BFARU**  
**Maria Babutiu**




Nr.

5812/13.06.2017

APROBAT  
DIRECTOR EXECUTIV  
COSMA Alexandru

## CAIET DE SARCINI



## ACHIZITIE DIRECTA

Servicii de intretinere a sistemului de detectie si semnalizare incendiu la sediul APM Maramures, cod CPV:50413200-5

Cantitatea propusă pentru achiziționare: pentru perioada iunie – decembrie 2017 se vor face 2 revizii la sistemul de detectie si semnalizare antiincendiu.

Valoarea totala a achiziției în limita bugetului aprobat este de 700 lei fara TVA.

### Specificatii privind oferta: operatiuni efectuate in cadrul reviziilor la sistemul de detectie incendiu.


- Verificarea functionarii centralei de comanda, prin testarea functii si comenzi.
- Verificarea implementarii (memorarii) setarilor stabilite.
- Verificarea vizuala a intregului sistem
- Verificarea circuitelor si traseelor electrice ale intregului sistem
- Verificare stare LED-uri si mesaje la display: defectiuni, alarme tehnice, alarme de foc, izolatori detectori.
- Verificare acumulatori (masurare tensiuni, mod conectare, eventuale scurgeri de electrolit), schimbarea lor daca este cazul.
- Verificare si completare in registrul de control al sistemului.
- Testari detector( fum, temperatura, gaz...) si butoane de urgenta.
- Verificare surse de alimentare auxiliare.
- Verificarea vizuala a detectorilor din zone cu grad ridicat de umiditate sau alt mediu coroziv
- Setare date si ora sistem
- Curatare detectori din zonele cu mult praf si a echipamentelor central.
- Curatare detectori de fum ionici, detectori de temperatura, butoane de alarmare.
- Verificare semnalizare acustica si optica (sirene, dispozitive optice)
- Testarea functionarii comenzilor de iesire ale sistemului catre alte sisteme.
- Instruirea personalului desemnat sa exploateze instalatia.

### **Se solicita ofertantului câștigător să depună la achizitor:**

- a) Certificatul de înregistrare fiscală, în copie, conform cu originalul din care sa rezulte domeniul de activitate.
- b) Autorizatie de functionare eliberata de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, care sa ateste efectuarea lucrarilor de intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu ( conform cu originalul)

**Criteriul de atribuire: PRETUL CEL MAI MIC**

VERIFICAT  
RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE  
Băbutiu Maria



INTOCMIT  
p. SEF BIROU BFARU  
Brebănu Nadia

